

Sicherheitsleuchte KWI SL - Zentralbatterie



FÜR EBENE FLUCHTWEGE - FLURLINSE | LICHTSTROM: 520 lm

Montagehöhe [m]					
2.50	8.44	19.38	13.56	7.85	3.04
3.00	9.39	21.62	14.92	8.30	3.11
3.50	10.25	23.74	16.15	8.58	3.13
4.00	11.03	25.68	17.25	8.76	3.13
4.50	4.41	27.48	14.87	8.84	3.09
5.00	4.66	24.10	12.14	8.87	2.86
5.50	4.88	21.87	10.79	8.87	2.83
6.00	3.67	22.96	10.65	8.85	2.70
6.50	2.02	12.62	10.57	8.62	1.83
7.00	0.00	13.13	9.13	8.15	0.00

FÜR EBENE FLUCHTWEGE - RUNDLINSE | LICHTSTROM: 710 lm

Montagehöhe [m]					
2.50	5.21	11.51	11.29	11.01	5.05
3.00	5.95	13.05	12.79	12.59	5.76
3.50	6.62	14.62	14.41	14.17	6.41
4.00	7.23	16.14	15.90	15.63	6.99
4.50	7.79	17.56	17.28	16.99	7.10
5.00	7.57	18.87	18.57	18.25	6.91
5.50	4.44	18.61	18.02	18.17	4.10
6.00	2.53	17.08	16.55	16.08	2.45
6.50	0.46	15.92	15.37	15.37	0.42
7.00	0.00	14.79	14.33	14.24	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.80, Notbeleuchtungsfaktor: 0.80, Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx, Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx, Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1, Breite des Rettungsweges: 2.00 m



FÜR EBENE FLUCHTWEGE - FLURLINSE | LICHTSTROM: 1050 lm

Montagehöhe [m]					
2.50	9.39	21.66	16.11	10.62	3.96
3.00	11.73	26.42	18.79	11.18	4.27
3.50	13.72	31.20	21.52	11.81	4.37
4.00	15.46	35.48	23.92	12.27	4.36
4.50	6.22	32.00	21.04	12.39	4.27
5.00	6.69	34.63	14.82	12.36	4.10
5.50	4.84	16.84	14.86	12.22	3.79
6.00	0.00	17.92	14.95	11.99	0.00
6.50	0.00	16.00	9.96	10.13	0.00
7.00	0.00	10.95	7.43	7.52	0.00

FÜR EBENE FLUCHTWEGE - RUNDLINSE | LICHTSTROM: 1050 lm

Montagehöhe [m]					
2.50	5.23	11.34	11.12	10.86	5.15
3.00	6.90	14.67	14.56	14.44	6.76
3.50	8.34	18.09	17.93	17.75	8.15
4.00	9.61	21.18	20.96	20.72	9.06
4.50	9.86	23.98	23.52	23.23	8.80
5.00	3.58	21.13	20.26	19.99	3.50
5.50	0.51	19.04	18.72	18.78	0.49
6.00	0.00	18.19	17.80	17.81	0.00
6.50	0.00	10.74	9.30	9.11	0.00
7.00	0.00	3.57	3.60	3.65	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.80, Notbeleuchtungsfaktor: 0.80, Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx, Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx, Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1, Breite des Rettungsweges: 2.00 m