


Sicherheitsleuchte
OST - Zentralbatterie

Abstandstabelle OST U LED12/230 Fluchtwegoptik – 1750 lm

Montagehöhe [m]				
2,00	1,82	4,61	4,77	1,88
2,50	2,28	5,76	5,96	2,35
3,00	2,74	6,91	7,16	2,83
3,50	3,20	8,07	8,35	3,30
4,00	3,65	9,22	9,54	3,77
5,00	4,57	11,53	11,93	4,71
6,00	5,48	13,83	14,32	5,66
7,00	6,40	16,14	16,70	6,60
8,00	7,31	18,45	19,09	7,54
9,00	7,65	19,58	20,02	7,84
10,00	7,94	20,35	20,77	8,14
11,00	8,23	20,89	21,25	8,45
12,00	8,51	21,31	21,74	8,73
13,00	8,76	21,78	22,33	9,03
14,00	9,02	22,39	22,94	9,29
15,00	9,24	22,97	23,54	9,53
16,00	9,46	23,52	24,17	9,76
17,00	9,64	24,09	24,73	9,96
18,00	9,81	24,61	25,33	10,13
19,00	9,95	25,13	25,85	10,28
20,00	10,06	25,61	26,39	10,41
21,00	10,15	26,05	26,87	10,52
22,00	10,24	26,50	27,31	10,62
23,00	10,31	26,88	27,77	10,73
24,00	10,39	27,26	28,16	10,80
25,00	10,45	27,61	28,51	10,88
26,00	10,48	27,91	28,84	10,95
27,00	10,53	28,18	29,11	10,98
28,00	10,55	28,41	29,37	11,02
29,00	10,54	28,58	29,62	11,03
30,00	10,53	28,77	29,82	11,02




Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

MAASEWERS
ERSATZSTROMTECHNIK GMBH

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de

Sicherheitsleuchte
OST - Zentralbatterie

Abstandstabelle OST U LED23/230 Fluchtwegoptik – 3350 lm




Montagehöhe [m]				
2,00	1,82	4,61	4,77	1,88
2,50	2,28	5,76	5,96	2,35
3,00	2,74	6,91	7,16	2,83
3,50	3,20	8,07	8,35	3,30
4,00	3,65	9,22	9,54	3,77
5,00	4,57	11,53	11,93	4,71
6,00	5,48	13,83	14,32	5,66
7,00	6,40	16,14	16,70	6,60
8,00	7,31	18,45	19,09	7,54
9,00	8,23	20,75	21,48	8,49
10,00	9,14	23,06	23,86	9,43
11,00	10,06	25,37	26,25	10,37
12,00	10,49	26,69	27,32	10,70
13,00	10,74	27,55	28,14	10,99
14,00	11,03	28,26	28,83	11,31
15,00	11,33	28,81	29,31	11,62
16,00	11,59	29,21	29,81	11,92
17,00	11,88	29,68	30,30	12,21
18,00	12,13	30,14	30,90	12,49
19,00	13,39	30,77	31,49	12,75
20,00	12,62	31,31	32,14	13,01
21,00	12,85	31,93	32,72	13,24
22,00	13,06	32,48	33,36	13,47
23,00	13,24	33,03	33,94	16,68
24,00	13,43	33,60	34,52	13,86
25,00	13,59	34,10	35,10	14,04
26,00	13,72	34,62	35,62	14,19
27,00	13,85	35,12	36,14	14,31
28,00	13,95	35,58	36,68	14,44
29,00	14,04	36,02	37,16	14,55
30,00	14,14	36,48	37,59	14,64

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de

Sicherheitsleuchte
OST - Zentralbatterie

Abstandstabelle OST U LED35/230 Fluchtwegoptik – 4820 lm

Montagehöhe [m]				
2,00	1,82	4,61	4,77	1,88
2,50	2,28	5,76	5,96	2,35
3,00	2,74	6,91	7,16	2,83
3,50	3,20	8,07	8,35	3,30
4,00	3,65	9,22	9,54	3,77
5,00	4,57	11,53	11,93	4,71
6,00	5,48	13,83	14,32	5,66
7,00	6,40	16,14	16,70	6,60
8,00	7,31	18,45	19,09	7,54
9,00	8,23	20,75	21,48	8,49
10,00	9,14	23,06	23,86	9,43
11,00	10,06	25,37	26,25	10,37
12,00	10,97	27,67	28,64	11,32
13,00	11,89	29,98	31,02	12,26
14,00	12,48	31,67	32,42	12,74
15,00	12,72	32,56	33,27	13,03
16,00	13,01	33,37	34,05	13,31
17,00	13,29	34,02	34,70	16,64
18,00	13,59	34,56	35,16	13,93
19,00	13,86	34,97	35,66	14,25
20,00	14,15	35,41	36,12	14,52
21,00	14,41	35,89	36,73	14,82
22,00	14,66	36,43	37,29	15,09
23,00	14,92	37,03	37,92	15,35
24,00	15,14	37,57	38,55	15,61
25,00	15,37	38,19	39,12	15,85
26,00	15,58	38,76	39,78	16,07
27,00	15,78	39,26	40,38	16,29
28,00	15,96	39,86	40,94	16,49
29,00	16,15	40,91	41,53	16,67
30,00	16,30	40,91	42,11	16,84

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Maasewers Ersatzstromtechnik GmbH | Am Schellberg 15 | 41516 Grevenbroich
Telefon: 02131 344 87 - 0 | info@maasewers.de | www.maasewers.de